

COMUNA CÂMPINEANCA

JUDEȚUL VRANCEA

NR. 8098/ 13.08.2019

RASPUNS LA SOLICITAREA DE CLARIFICARI

Referitor la procedura de licitatie deschisa avand ca obiect *"Înfiiintare si concesionare distribuție gaze naturale comuna Câmpineanca cu sat aparținător Pietroasa, Județul Vrancea"*, va transmitem urmatoarele clarificari:

Intrebarea 1: Va rugam sa clarificati ce inseamna Anexa A din prezenta documentatie de atribuire, deoarece scenariile prezentate in studiul de fezabilitate si reprezentate in plansele atasate SF G1-G10 nu sunt in corelare cu cele din Anexa A. Astfel, va rugam sa precizati clar ce traseu ales de proiectant se va lua in considerare pentru executie?

Raspuns nr. 1: Anexa A reprezinta „lista zonelor delimitate care fac parte din perimetrul concesiunii” – asa cum se precizeaza in caietul de sarcini. In aceasta planșa se reprezinta si scenariul nr.2 din studiul de fezabilitate cu traseul conductei de gaze naturale propuse din SRM-P, traseu care este mai mare fata de scenariul nr.1 rețele proiectate - solutie avizata de ANRE si Min. Energiei.

Planul de incadrare zona (anexa A) sustine rețelele de gaze naturale din var.1, acestea fiind cele justificate economic si recomandate de proiectant. Tot din acest plan reiese (a se vedea legenda) ca traseul var 2 nu se justifica si nu este sustinut de catre proiectant.

Intrebare 2: Cate studii de fezabilitate au fost intocmite pentru aceasta investitie? Acesta care sta la baza licitatiei din prezenta documentatie de atribuire este unul nou, actualizat, deoarece data prezentata este din iunie 2016?

Raspuns 2: Studiul de fezabilitate este unul singur – nu au fost intocmite mai multe. Cel prezentat in licitatie este studiul avizat de ANRE in urma completarilor solicitate de ANRE si Min. Energiei, completari care au fost introduse in documentatia pusa la dispozitie de com Campineanca.

Intrebare 3: Cand preconizati ce se va implementa aceasta investitie si cine suporta cheltuiala acesteia? Va rugam sa ne precizati daca ofertantul (probabil cel agreat SC Gazmir SRL) are capacitatea tehnica si materiala implementarii acestei investitii si ce se va intampla cu investitia propusa in cazul lipsei de fonduri si/sau a lipsei de resurse tehnico-economice?

Raspuns 3: Durata de realizare a investitiei este prezentata in documentul Caiet de sarcini - punctul 4.5. *Durata maximă de realizare a investiției este de 365 de zile lucratoare de la data semnării contractului de concesiune. În ofertă concesionarul prezintă graficul fizic și valoric de execuție și finalizare a investiției pe obiective, etape și punere în funcțiune.*

Intrebare 4: De nu a fost consultat si alt operator de distributie gaze naturale si ati optat expres adoptarea scenariului de racordare SC Gazmir SRL/ De ce nu s-a cerut si avizul tehnic al SNT Transgaz si cel de la Sc Distrigaz Sud Rețele?

Raspuns 4: In conformitate cu disp. art. 5, pct. 5 la subpunctul „Avize si acorduri de principiu” in cadrul Ordinului 37/2013 se precizeaza ca este necesar: „avizul tehnic de principiu privind alimentarea cu gaze naturale a obiectivului emis de operatorul de sistem aflat in amonte” – in cazul nostru acesta fiind Sc Gazmir SRL, nefiind asadar necesar avizul SNT Transgaz intrucat racordarea se face la rețeaua exploatata de operatorul de-sistem mai sus mentionat.

Intrebare 5: Cum studiul de fezabilitate a prezentat numai scenarii favorizand SC Gazmir SRL, va rugam sa ne comunicati daca in urma unei expertize tehnice pentru o alta solutie / scenariu mai avantajoasa, din alt punct de racordare decat cel preferat prin studiul de fezabilitate, se va actualiza / modifica studiul de fezabilitate sau dpa caz se va putea intocmi un alt studiu de fezabilitate si implicit daca veti dispune sistarea / suspnedarea desfasurarii prezentei licitatii de concesionare si reluarea acesteia pana la definitivirarea noilor scenarii / solutii tehnice.

Raspuns 5: Obiectul prezentei proceduri il reprezinta concesionarea serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale conform studiului de fezabilitate aprobat si avizat de ANRE. Apreciem ca nu exista motive pentru refacerea studiului de fezabilitate.

Intrebare 6: Va rugam sa ne precizati care este cota de gaze (rezerva) pentru Com. Campineanca din punctul de racordare propus prin SF si daca cosiderati ca este suficienta pentru toata Comuna Câmpineanca impreuna cu sat Pietroasa, daca satisface toti potentialii consumatori, precum si daca disponibilul rezervat acopera in prezent si in viitor cele doua localitati: Odobesti si Campineanca impreuna cu sat Pietroasa.

Raspuns 6: Din studiul de fezabilitate rezulta ca acesta are acceptul Consiliului Local Odobesti.

Intrebare 7: Va rugam sa ne comunicati daca s-a facut sau aveti in vedere realizarea unei analize a costurilor de racordare si de furnizare gaze naturale ale operatorului de distributie Sc Gazmir SRL fata de tarifele operatorului Sc Distrigaz Sud Retele / Engie Romania SA, daca acestea sunt in prezent mai mari in Odobesti fata de Focsani, precum si daca aceste tarife vor fi mai mari pentru clientii din Câmpineanca fata de cei din Focsani?

Raspuns 7: Studiul de fezabilitate realizat a avut in vedere tocmai alegerea variantei optime in cazul realizarii investitiei avand in vedere necesitatile Comunei Campineanca. Aceasta solutie a fost avizata de ANRE si face obiectul prezentei proceduri. Tarifele operatorilor de distributie se stabilesc de ANRE in temeiul Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale. Conform Ordinului 37/2013 nu este necesara intocmirea unei astfel de analize.

Intrebare 8: Va rugam sa ne precizati daca Primaria Comunei Câmpineanca si Consiliul Local Câmpineanca, respectiv operatorul Sc Gazmir SRL, in urma scenariului propus prin studiul de fezabilitate are acordul Primariei loc. Odobesti si al Consiliului Local Odobesti pentru infiintarea rețelei de distributie gaze naturale in Com. Campineanca si sat Pietroasa si a repartizarii cotei de gaze din disponibilul cotei al Loc. Odobesti.

Raspuns 8: Din studiul de fezabilitate rezulta ca acesta are acceptul Consiliului Local Odobesti. Mai mult, facem precizarea ca Primaria Odobesti / Consiliul Local Odobesti nu au atributii in acordarea de cote de gaze, ci opetratorul licentiat care stie concret ce si cum asigura debitele pentru Odobesti si Câmpineanca.

PRIMAR,

IVAN TUDOREL



CONSILIER ASISTENT

TASCĂ BULGERU TATIANA

1

1